

マンホール内機械設備工 総括表

機械設備機器費

名 称	規格、形状、寸法	単位	合計	備考
水中ポンプ	スクリー型 150mm × 11kw	台	2	
予旋回槽	4号人孔用	組	1	


機械設備材料

名 称	規格、形状、寸法	単位	合計	備考
配管用ステンレス鋼管	SUS 25A 20S	m	1.00	
"	SUS 150A 20S	m	13.14	
逆止弁	150A	個	2	
止水弁	150A	個	2	
空気抜き弁	SUS 25A	個	2	
可とう管	150	個	1	
バフフル	150用 L=6.5m	箇所	1	
"	150用 L=6.0m	箇所	1	
"	350用 L=3.0m	箇所	1	

機械設備複合工

名 称	規格、形状、寸法	単位	合計	備考
マンホール底部工	4号マンホール部	箇所	1	
マンホール貫通工	4号組立マンホール	箇所	1	

配管数量計算書(屋内)



ポンプ番号		71MP			
人孔種別		4号			
人孔深	H	8.429			
地盤高	GH	210.82			
圧送管管底高	PH	209.660			
h1		0.800			
h2	GH-PH	1.160			
h3	H-h1-h2-h'	5.719			
h4		0.500			
h'		0.750			
l		1.700			
20A	2h4	1.00			
150A	2h3	11.44			
150A	l	1.70			

