設計作業確認チェックシート

№	分　　類	項　　目
1	設計諸元	（１）適用設計基準 ○市または町独自の運用基準または設計基準 ○小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説　日本下水道協会 ○小規模汚水中継ポンプ場設計要領（案）解説書　日本下水道事業団 ○下水道マンホールポンプ施設技術マニュアル （財）下水道新技術推進機構 （２）ポンプ名称（番号）　マンホールポンプ場 （３）ポンプ形式　○ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ　○吸込ｽｸﾘｭ-　○その他（　　） （４）ポンプ最小口径　○５０　○６５　○８０ （５）ポンプ吐出量　（　　）m3/分 （６）ポンプ設置部地盤高　ＧＬ（　　） （７）ポンプ設置場所　○道路下　○空き地　○その他（　　） （８）引込柱、制御盤設置場所　○道路下　○法面　○空き地 ○その他（　　） （９）流入管口径　○１（◎　　）○２（◎　　）○３（◎　　） （１０）流入管底高　○１（　　）○２（　　）○３（　　） （１１）流入管種　○１（　　）○２（　　）○３（　　） （１２）流入方向　縦断・平面図参照 （１３）ポンプ出口部圧送管底高（　　） （１４）圧送管径管種　（◎　　）○DCIP　○PEP　○VP　○その他（　　） （１５）圧送管最小土被（　　）m （１６）圧送管延長　（　　）m （１７）圧送管形状　○縦断図　○模式図　○その他（　　） （１８）マンホール形式　○**レジン**二次製品　○Co二次製品　○現場打 ○その他（　　） （１９）マンホール躯体指定　○900　○1,200　○1,500　○1,800　○2,100 ○その他（　　） （２０）立坑形式　○軽量鋼矢板　○鋼矢板　○ﾗｲﾅ-ﾌﾟﾚ-ﾄ ○親杭横矢板　○鋼管圧入　○その他（　　）

		（２１）覆工形式　　○覆工板　○敷鉄板　○バリケード （２２）マンホール基礎　○基礎砕石　ｔ＝（　　）mm ○基礎ｺﾝｸﾘｰﾄｔ＝（　　）mm ○その他（　　） （２３）ＨＷＬ～ＬＷＬ寸法　○H1＝（　　）mm （２４）ＬＷＬ～底版上面寸法　○H2＝（　　）mm （２５）異常通報　○ﾊﾟﾄﾗｲﾄ　○自動通報　○中央監視 ○その他（　　） （２６）自動通報内容　○ﾎﾟﾝﾌﾟ故障　○水位上昇　○その他（　　） （２７）付近の電柱番号　○電　力（　　） ○ＮＴＴ（　　） （２８）その他の確認事項 ・見積先メーカー指定 ・電線管最小土被り　（　　）m ・停電時の対策　○定置式発電機にて運転 ○可搬式発電機にて運転 ○接続プラグ　○接続端子 ○管内貯留が充分なため対策不要 ○貯留用マンホール設置 ○ポンプ槽に非常時容量を見込む ・道路舗装構成 ・防食塗装　○行わない　○行う　○種類（　　）